



Uab Hydro-X LT

Įm. K.302300056

Europos pr.91-101, Kaunas

Tel. +370 67877177

Faks. +370 37391255

gintautas@hydro-x.com

Vartotojas

Birstono šiluma, UAB

Data

2017.02.27

VANDENS ANALIZĖ

VANDUO	Pradinis	Filtruotas	Katilo	Trasos
Kietumas µg-ekv/l		<i>~18</i>		<i>~120</i>
f-šarmingumas mg-ekv/l	<i>[Handwritten mark]</i>	<i>-</i>	<i>[Handwritten mark]</i>	<i>-</i>
m-šarmingumas mg-ekv/l		<i>-</i>		<i>-</i>
Laisvoji angliarūgštė		<i>-</i>		<i> nėra</i>
pH		<i>7,6</i>		<i>9,2</i>
Laidumas µS/cm		<i>530</i>		<i>760</i>
Geležis mg/l		<i>0,05</i>		<i>0,1</i>
Taninai mg/l	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>+</i>

PASTABOS IR REKOMENDACIJOS

*- ko apskaiti temperatūra ir vandens
pH rodiklio, periodiškai naudoti 5%
Hydro-X dozavimo*

*pH = 9,8 ± 0,2
Turi būti.*

Vandens analizę atliko
Uab Hydro-X LT

G. Eitmantis
[Signature]