

UAB Filter

Įmonės kodas: 111495692

Lakūnų pl. 77, LT-46294 Kaunas

M: +370 605 13287

saulius.samardokas@filter.eu

Data 2022.01.20

Vartotojas **Birštono Šiluma, UAB**

Vandens analizė

Parametrai	Matavimo vienetai	Palaikomi rodikliai	Paduodamas termofikatas
pH		8,3-10	9,81
Laidumas	μS/cm	<1000	800
Bendras kietumas	μg-ekv/l	20-500	36
Fosfatai	mg/l	0 – 3,5	2,1
Geležis	mg/l	<0,5	0,03

Pastabos ir komentarai:

- Pagal gautus rezultatus, galime daryti išvadas, kad vandens sistema yra stabili.
- Maža ištirpusio deguonies koncentracija rodo, kad sistemoje korozija nevyksta.
- Bendras kietumas normos ribose, todėl galima teigti, kad kalkinių nuosėdų sėdimas mažai tikėtinas.
- Minkštinimo filtrai veikia efektyviai.

Vandens analizę atliko Saulius Samardokas