

**Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintu
Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu (2019-08-02, Nr. O3E-296)
UAB „Birštono šiluma“ skelbiama informacija**

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (vienanarės kainos kintamoji dedamoji).

| Data | Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, euro ct/kWh |
|-------------|---|
| 2022-01 | 4,82 |
| 2022-02 | 4,97 |
| 2022-03 | 5,21 |
| 2022-04 | 4,85 |
| 2022-05 | 5,00 |
| 2022-06 | 5,84 |
| 2022-07 | 4,99 |

Faktiniai rodikliai.

| Data | Šilumos poreikis (realizuota), MWh | Pagamintas šilumos kiekis, MWh |
|-------------|---|---|
| 2021-05 | 720,721 | 942,9 |
| 2021-06 | 430,807 | 626,9 |
| 2021-07 | 404,014 | 626,5 |
| 2021-08 | 406,745 | 672,9 |
| 2021-09 | 719,740 | 923,8 |
| 2021-10 | 1424,413 | 1636 |
| 2021-11 | 1927,388 | 2325,6 |
| 2021-12 | 2921,542 | 3490,70 |
| 2022-01 | 2710,182 | 3214,6 |
| 2022-02 | 2381,662 | 2589,30 |
| 2022-03 | 2434,170 | 2807,30 |
| 2022-04 | 1749,114 | 2123,00 |
| 2022-05 | 960,706 | 1389,80 |

Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių.

| Data | Šilumos poreikis, MWh | Gamtinės dujos, proc. | Biokuras, proc. |
|-------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 2022-06 | 500 | 0 | 100 |
| 2022-07 | 450 | 0 | 100 |
| 2022-08 | 450 | 0 | 100 |
| 2022-09 | 800 | 10 | 90 |
| 2022-10 | 1500 | 10 | 90 |
| 2022-11 | 2000 | 18,4 | 81,6 |
| 2022-12 | 3000 | 18,4 | 81,6 |
| 2023-01 | 3000 | 18,4 | 81,6 |
| 2023-02 | 2600 | 18,4 | 81,6 |
| 2023-03 | 2800 | 18,4 | 81,6 |
| 2023-04 | 1800 | 18,4 | 81,6 |
| 2023-05 | 1100 | 0 | 100 |