

UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“ INFORMACIJA APIE TAIKOMAS PALYGINAMĄSIAS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDAS, FAKTINIŲ IR PROGNOZUOJAMĄ ŠILUMOS POREIKĮ

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (vienanarės kainos kintamoji dedamoji).

Data	Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, euro ct/kWh
2022-11	9,66
2022-12	9,51
2023-01	10,85
2023-02	7,84
2023-03	6,91
2023-04	6,37
2023-05	4,21
2023-06	3,64

Faktiniai rodikliai.

Data	Šilumos poreikis (realizuota), MWh	Pagamintas šilumos kiekis, MWh
2022-04	1749,114	2123,0
2022-05	960,706	1389,8
2022-06	654,766	952,3
2022-07	602,083	954,752
2022-08	620,830	911,794
2022-09	689,075	1060,934
2022-10	1316,929	1874,0
2022-11	2140,093	2668,6
2022-12	2900,082	3563,33
2023-01	2658,638	3244,772
2023-02	2456,126	2972,059
2023-03	2265,810	2776,875
2023-04	1379,913	1760,489

Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių.

Data	Šilumos poreikis, MWh	Gamtinės dujos, proc.	Biokuras, proc.
2023-05	1100	0	100
2023-06	700	0	100
2023-07	600	0	100
2023-08	650	0	100
2023-09	700	0	100
2023-10	1400	5	95
2023-11	2200	10	90
2023-12	3000	18,4	81,6
2024-01	2700	18,4	81,6
2024-02	2600	18,4	81,6
2024-03	2300	18,4	81,6
2024-04	1500	10	90